



## Energimærkning for følgende ejendom:

**Adresse:** Benløseparken 001  
**Postnr./by:** 4100 Ringsted  
**BBR-nr.:** 329-002810-001  
**Energimærkning nr.:** 200037436  
**Gyldigt 5 år fra:** 20-09-2010  
**Energikonsulent:** Arne Andersen  
**Programversion:** Energy08, Be06 version 4

**Firma:** FJERRING A/S



Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheds gennemsnitlige forbrug.

Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

### Oplyst varmeforbrug

- Udgift inkl. moms og afgifter:** 0 kr./år
- Forbrug:** 7.690,80 MWh fjernvarme
- Oplyst for perioden:** Fjernvarme: 01-01-2009 - 31-12-2009

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt.

### Energimærke

#### Lavt forbrug



#### Højt forbrug

### Besparelsesforslag

Energikonsulentens foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Forslag til forbedring	Årlig besparelse i energienheder	Årlig besparelse i kr. inkl. moms	Skønnet investering inkl. moms	Tilbagebetalingstid
<b>Blok 1:</b>				
1 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg	1.296 kWh el 20,36 MWh fjernvarme	17.600 kr.	7.000 kr.	0,4 år
2 Glødepærer udskiftes til sparepærer	3.434 kWh el	6.900 kr.	2.000 kr.	0,3 år
3 Montering af termostatventiler	56,55 MWh fjernvarme	41.500 kr.	150.000 kr.	3,6 år
4 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder	0,60 MWh fjernvarme	500 kr.	1.800 kr.	4,0 år
5 Glødepærer udskiftes til sparepærer	692 kWh el	1.400 kr.	1.600 kr.	1,2 år
6 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning	4,90 MWh fjernvarme	3.600 kr.	24.500 kr.	6,8 år